



GMINA BARANÓW  
Rynek 14, 24-105 Baranów  
NIP 716-27-26-989  
REGON 431019891

Baranów, dnia 7 kwietnia 2020 r.

SG.271.1.2020

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.1.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie".**

### WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje o wpłygnięciu zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

#### Treść zapytania:

"Zwracamy się Państwa z pytaniami do przetargu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie":

- 1) W przedmiarze robót branży architektonicznej/budowlanej jest pozycja nr 82 "Instalowanie pkt. elektrycznych + klimatyzatory na przedłużonych wspornikach - 66 szt.". W projekcie elektrycznym i budowlanym nic o tym nie jest wspomniane. Jak to rozumieć? Prosimy o wyjaśnienie czy należy montować klimatyzatory? Jeśli tak jakie?
- 2) W wykazie stolarki okiennej jest napisane "wkłady szybowe wyposażać w redukcję pary wodnej na krawędzi szyby". Czy tutaj chodzi o ciepłą ramkę termo wykonaną z poliamidu?".

#### Wyjaśnienie:

##### **Pytanie 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że pozycja nr 82 „Instalowanie pkt. elektrycznych + klimatyzatory na przedłużonych wspornikach – 66 sztuk” w przedmiarze robót, dotyczy ponownego zainstalowania zdemontowanych urządzeń określonych w pozycji 17 przedmiaru robót. Zgodnie z projektem budowlanym (opis techniczny pkt 13) wszystkie zewnętrzne punkty elektryczne należy przelożyć poza projektowaną izolację termiczną. Zamówienie nie obejmuje montażu nowych klimatyzatorów – do przelożenia jest jeden klimatyzator.

##### **Pytanie 2:**

Zamawiający, zgodnie z dokumentacją projektową, wymaga zainstalowania stolarki okiennej, która nie powoduje tworzenia się pary wodnej na szybie. Przedstawione rozwiązanie z ciepłą ramką termo z poliamidu będzie akceptowane przez Zamawiającego.

WÓJT  
*Miroslaw Roman Grzelak*