





GMINA BARANÓW
Rynek 14, 24-105 Baranów
NIP 716-27-26-989
REGON 431019891



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Baranów, dnia 11 grudnia 2020 r.

SG.271.9.2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.9.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów".

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

1. Treść zapytania:

Prosimy o potwierdzenie, że skarpe południową zbiornika o powierzchni ok. 450 m² należy umocnić „białym otoczakiem” frakcji 4/6 cm na grubość 15-30 cm (łącna objętość materiału ok 100 m³). Zwracamy uwagę, iż „białe otoczaki” są kosztownym materiałem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza użycie do umocnienia skarpy południowej otoczek i skałek innych niż białe, z zachowaniem jasnych kolorów. Pozostałe wymogi określone w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym – „Umocnienie linii brzegowej, pomost” pkt 1.7.1 Skarpa kamienna, pozostają bez zmian.

2. Treść zapytania:

Wg punktu 1.7.1. opisu technicznego dotyczącego umocnień linii brzegowej kosze gabionowe należy wypełnić kamieniem łamanym dolomitowym 100-250 mm natomiast wg rysunku nr 3 „Kosze gabionowe – przekrój poprzeczny” jako materiał skalny do wypełnienia koszy należy użyć gnejsu szaro-brązowego 100-250 mm. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że do wypełnienia koszy gabionowych należy użyć kamienia łamanego dolomitowego 100-250 mm.

3. Treść zapytania:

Wg punktu 1.7.2.2. opisu technicznego dotyczącego pomostu widokowego długość pali określić na podstawie badania warunków wodno – gruntowych. Czy Zamawiający

dysponuje dokumentacją geotechniczną (np. karty odwiertów geotechnicznych) w rejonie zbiornika? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie do materiałów przetargowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej z rejonu zbiornika.

4. Treść zapytania:

Czy w ofercie należy ująć koszty pielęgnacji zieleni zgodnie z punktem 1.6.4.4. opisu technicznego „Nawierzchnie, budowle małej architektury, zieleni” przez okres minimum 2 lata od posadzenia?

Wyjaśnienie:

W ofercie należy ująć koszty pielęgnacji zieleni przez okres 2 lat od daty końcowego odbioru robót.

5. Treść zapytania:

Wg punktu 1.6.2.3. opisu technicznego „Nawierzchnie, budowle małej architektury, zieleni” jeżeli w podłożu znajdują się grunty słabonośne należało będzie je usunąć. Prosimy o potwierdzenie oraz o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

Wyjaśnienie:

Prace należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zgodnie z SIWZ formą rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym oraz warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę realizacji zamówienia (zaleca się dokonanie wizji na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia). Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do obliczenia ceny oferty (pkt XIX.12-14 SIWZ).

6. Treść zapytania:

Wg punktu 1.6.2.3. opisu technicznego „Nawierzchnie, budowle małej architektury, zieleni” należy wyrównać dna wykopów stosując pospółkę lub piasek gruby o grubości warstwy 10 cm. Prosimy o potwierdzenie oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje.

Wyjaśnienie:

Prace należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zgodnie z SIWZ formą rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem budowlanym oraz warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę realizacji zamówienia (zaleca się dokonanie wizji na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia). Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do obliczenia ceny oferty (pkt XIX.12-14 SIWZ).

WÓJT

Mirosław Roman Grzelak