



Baranów, dnia 3 marca 2022 r.

SG.271.3.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie: **Budowa placu zabaw w miejscowości Huta.**

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00065365/01 z dnia 23 lutego 2022 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający – Gmina Baranów informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

1. Treść zapytania:

Zamawiający w przedmiarze pomocniczym robót wskazuje konkretne wymiary i materiały wykonania ogrodzenia panelowego, tj. wysokość 130 cm, 4 wzmocnienia w postaci przetłoczeń, średnica drutów – 5 mm, odstępy pomiędzy drutami – 5 cm. Z uwagi na nietypową wysokość czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości paneli na 123 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w ogrodzeniu paneli o wysokości 123 cm.

2. Treść zapytania:

Zamawiający w przedmiarze pomocniczym robót wskazuje konkretne wymiary i materiały wykonania ogrodzenia panelowego, tj. wysokość 130 cm, 4 wzmocnienia w postaci przetłoczeń, średnica drutów – 5 mm, odstępy pomiędzy drutami – 5 cm. Producenci ogrodzeń panelowych podają, że 4 przetłoczenia występują przy panelach w wysokości od 200 cm. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę liczby przetłoczeń na mniejszą odpowiadającą wysokości panelu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby przetłoczeń na panelu z zachowaniem liczby odpowiedniej dla wysokości minimum 123 cm.

3. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w panelach ogrodzeniowych dopuszcza stosowanie drutu o średnicy 5 mm. Wyjaśnienie wynika z podania różnych średnic w dokumentach zamówienia – w dokumentacji projektowej na rysunku w arkuszu 3 jest 6 mm, w przedmiarze jest 5 mm.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

W ó j t

Mirosław Roman Grzelak