

Baranów, dnia 16 kwietnia 2022 r.

Gmina Baranów
ul. Rynek 14
24-105 Baranów

SG.271.6.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.6.2022 w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie".

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień:

1. Treść zapytania:

Większość podanych parametrów nawierzchni poliuretanowej nie jest zgodna z obowiązującą normą PN EN 14877:2014. Podane parametry pochodzą ze starej nieobowiązującej rekomendacji ITB i odnoszą się wyłącznie do systemu CONIPUR SP jednego producenta CONICA który na dzień dzisiejszy również nie posługuje się takimi parametrami ani dokumentami. W związku z powyższym sugerujemy zmianę zapisów i akceptację nawierzchni zgodnych z normą PN EN 14877:2014 oraz normą DIN 18035-6:2021-08 oraz zgodnych z wytycznymi WORLD ATHELTICS. Prosimy o akceptację proponowanego przez nas systemu nawierzchni o poniższych parametrach:

- grubość nawierzchni ≥ 13 mm
- wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,74$ MPa
- wydłużenie względne przy rozciąganiu: ≥ 91 %
- współczynnik tarcia: ≥ 56
- odkształcenie pionowe w temp. 23°C: $\geq 2,1$ mm
- redukcja siły w temp. 23°C - 37 %

Nawierzchnia posiada następującą dokumentację która potwierdza jej wysoką jakość:

- Attest PZH
- Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014
- Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
- Badania WWA z określeniem kategorii
- Badania WA (dawniej IAAF)
- Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU
- Certyfikat WA (dawniej IAAF)
- Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu na podstawie Krajowej Oceny Technicznej (KOT)- Biorąc pod uwagę dobro Zamawiającego zwracamy uwagę na wartość tego wymogu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy.

Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem jakości, potwierdzonej przez następujące dokumenty:

- Zgodność z normą PN-EN 14877:2014
- Zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08
- Atest higieniczny PZH
- Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU
- Kartę techniczną potwierdzoną przez Producenta
- Certyfikat WORLD ATHLETICS (dawniej IAAF).

Zamawiający zamieścił na stronie postępowania skorygowany Projekt Techniczny - Opis

2. Treść zapytania:

Proszę o potwierdzenie, czy warstwa ET ma mieć grubość 30 mm czy 35 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby warstwa ET miała grubość 30 mm.

3. Treść zapytania:

Proszę o dokładne rozwinięcie skrótu: naprawa odkształceń siatki ogrodzeniowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga wymiany naciągów i przy wymianie naciągów wyrównanie powierzchni siatki.